

Prosječne vrijednosti parametara u 2025. godini - Zona opskrbe Bjelovar A

	Fizikalno-kemijski i pokazatelji															Mikrobiološki pokazatelji				
	Temperatura (°C)	Slobodni klor (mg/l)	Mutnoća (NTU jedinice)	Boja (mg/l Pt/Co skale)	Miris (bez)	Okus (bez)	pH (pH jedinice)	Elektrovodljivost (µS/cm pri 25°C)	Utrošak KMnO4 (mg/l O2)	Željezo (µg/l Fe)	Mangan (µg/l Mn)	Kloridi (mg/l Cl)	Nitriti (mg/l NO2)	Nitrati (mg/l NO3)	Amonij (mg/l NH4)	Broj kolonija 36°C (cfu / ml)	Broj kolonija 22°C (cfu / ml)	Escherichia coli (cfu / 100 ml)	Ukupni koliformi (cfu / 100 ml)	Enterokoki (cfu / 100 ml)
MDK vrijednost	25 °C	0,5 mg/l	4 NTU	20 PtCo	bez	bez	6,5-9,5	2500 µS/cm	5 mg/l O₂	200 µg/l Fe	50 µg/l Mn	250 mg/l Cl	0,5 mg/l NO₂	50 mg/l NO₃	0,5 mg/l NH₄	100 cfu/ml	100 cfu/ml	0 cfu/100 ml	0 cfu/100 ml	0 cfu/100 ml
Mjesec u godini	Prosječne vrijednosti																			
	15,8	0,22	0,35	5	bez	bez	7,6	434	0,6	32	14	6,9	0,04	2,01	0,013	5	3	0	0	0
siječanj	11,1	0,24	0,23	5	bez	bez	7,6	438	0,6	35	9	10,1	0,04	1,77	0,013	3	1	0	0	0
veljača	10,5	0,24	0,37	5	bez	bez	7,6	432	0,6	32	11	5,9	0,04	1,67	0,013	0	0	0	0	0
ožujak	11,6	0,23	0,38	5	bez	bez	7,6	435	0,5	31	18	6,0	0,04	1,69	0,013	2	0	0	0	0
travanj	13,1	0,22	0,37	5	bez	bez	7,6	430	0,7	31	18	6,8	0,04	1,44	0,013	6	1	0	0	0
svibanj	15,8	0,19	0,37	5	bez	bez	7,6	433	0,5	31	22	8,8	0,04	1,45	0,013	1	2	0	0	0
lipanj	18,1	0,20	0,26	5	bez	bez	7,5	438	0,5	30	15	6,7	0,04	1,40	0,013	4	4	0	0	0
srpanj	21,5	0,23	0,35	5	bez	bez	7,5	435	0,6	31	11	7,0	0,04	1,48	0,013	14	8	0	0	0
kolovoz	21,9	0,21	0,40	5	bez	bez	7,5	431	0,6	34	15	5,7	0,04	1,56	0,013	10	5	0	0	0
rujan	21,1	0,23	0,35	5	bez	bez	7,5	447	0,6	31	14	8,1	0,04	6,66	0,015	6	4	0	0	0
listopad	17,4	0,21	0,34	5	bez	bez	7,6	430	0,6	31	14	6,1	0,04	1,61	0,013	1	1	0	0	0
studenj	14,7	0,20	0,37	5	bez	bez	7,6	429	0,5	37	13	6,5	0,04	1,89	0,013	12	9	0	0	0
prosinac	12,2	0,21	0,39	5	bez	bez	7,6	425	0,5	33	6	5,8	0,04	1,44	0,013	1	0	0	0	0
UKUPAN BROJ ANALIZA PARAMETARA SKUPINE A	210																			