TLOCRT





1. ZAŠTITNA PEHD CIJEV d400
2. DISTANTNI PRSTEN AKWEDUKT h=25 mm
   ELEMENT "A" + "Ad"
3. SPROVODNA CIJEV d300

PRESJEK A-A



PRESJEK B-B



NAPOMENA:

-bušiti okomito na trup ceste, min1.5 m ispod nivelete ceste
-udaljenost između prstena može biti maksimalno 2m
-zaštitnu cijev na krajevima nepropusno brtviti
-rov za bušenje trupa ceste min. 1-2 m od ruba asfalta
-prije početka radova ishoditi Rješenje o odobrenju gradnje
te u Hrvatsku upravu za ceste i Županijsku upravu za ceste dostaviti terminski plan izvodenja radova i podatke o izvoditelju, te terminski plan izvodjenja radova i dokaz o reguliranim odnosima prema točki 2.3. posebnih uvjeta Hrvatske uprave za ceste, ispostava BJ

INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića 14/a, 43000 Bjelovar	PROJEKTANT: MIROSLAV HODIĆ, dipl.ing.građ.	BROJ PROJEKTA: TD 40/2-2016	PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge Novigrad Podravski
GRAĐEVINA: IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE BOSANSKE ULICE		MJERILO: -	SADRŽAJ: DETALJ ZAŠTITNE CIJEVI
VRSTA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT	PROJEKTANT SURADNIK: ANTONIO GELO, mag.ing.mech.	DATUM: SIJEČANJ, 2017.	BROJ PRILOGA: 11
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT			