


# TIPSKI DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KANALIZACIJE I VODOVODA


## KRIŽANJE





- kod križanja vodovodne cijevi sa  
kanalizacijskom cijevi  
najmanja vertikalna udaljenost mora biti 50 cm

- 1 m lijevo i desno od osi trase vodovoda  
dozvoljen je samo ručni iskop bez upotrebe  
krampa

## PARALELNO VOĐENJE



INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića 14/a, 43000 Bjelovar	PROJEKTANT: MIROSLAV HODIĆ, dipl.ing.građ.  	BROJ PROJEKTA: TD 40/2-2016	
GRAĐEVINA:  IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE BOSANSKE ULICE		MJERILO:  -	
VRSTA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT		SADRŽAJ:  DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KANALIZACIJE I VODOVODA	
RAZINA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT	PROJEKTANT SURADNIK: ANTONIO GELO, mag.ing.mech.	DATUM:  SIJEČANJ, 2017.	BROJ PRILOGA:  7