


# TIPSKI DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KANALIZACIJE I VODOVODA


## KRIŽANJE





- kod križanja vodovodne cijevi sa kanalizacijskom cijevi najmanja vertikalna udaljenost mora biti 50 cm

- 1 m lijevo i desno od osi trase vodovoda dozvoljen je samo ručni iskop bez upotrebe krampa

## PARALELNO VOĐENJE



INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Livadića 14/a, 43000 Bjelovar	PROJEKTANT:  MIROSLAV HODIĆ, dipl.ing.građ.  	BROJ PROJEKTA: TD 40/1-2016	 <b>PROJEKT d.o.o.</b> za projektiranje, nadzor i usluge Novigrad Podravski
GRAĐEVINA: IZGRADNJA ZAMJENSKE GRAĐEVINE KANALIZACIJSKE MREŽE ULICA DON FRANE BULIĆA		MJERILO:  -	
VRSTA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT		SADRŽAJ:  DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA KANALIZACIJE I VODOVODA	
RAZINA PROJEKTA:  GLAVNI PROJEKT	PROJEKTANT SURADNIK: ANTONIO GELO, mag.ing.mech.	DATUM:  SIJEČANJ, 2017.	BROJ PRILOGA:  8