

Naručitelj je dana 24.09.2026. zaprimio zahtjev za pojašnjenjem:

„Molimo Vas podatke o projektu, u smislu duljine cjevovoda i broja CS, a ne mogu pronaći u PZ-u.“

Dostavljamo odgovor:

Duljina vodoopskrbnog cjevovoda je 10.131 metar, a crpnih stanica po pitanju vodovoda u projektu nema navedenih.

U projektu su navedene četiri crpne stanice ali isključivo za odvodnju.

Naručitelj će u svrhu detaljnijeg pojašnjenja učitati dodatnu dokumentaciju:

- Troškovnik Hercegovac;
- Mapa 1 Knjiga 1;
- Mapa 1 Knjiga 2 – STATIKA

U Bjelovaru, 24.09.2026.

Odjel nabave